



Certificato numero / Certificate number

DE/6382

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports  
n. 0060\DC\REA\20, 0060\DC\REA\20\_2, 0060\DC\REA\2\_3 del / dated 20/01/2020

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

**CENTRUFFICIO LORETO S.p.A.**  
**Via A. Doria, 17 - 20125 MILANO (MI) - ITALY**

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati  
has requested on the specimen sampled by himself and named

### **Membrana per controsoffitti** *Membrane for suspended ceilings* **Mod. TETRIX**

le prove di tipo secondo la norma EN 13964:2014, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.  
the type testing according to EN 13964:2014 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A  
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / First issue: 03/07/2020  
Ultima emissione / Last issue: //  
Scadenza / Expiring: 02/07/2025

**Ing. P. Fumagalli**  
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A****Membrana per controsoffitti**  
*Membrane for suspended ceilings*  
**Mod. TETRIX**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

<b>Caratteristiche prodotto / Product characteristics:</b>	
<b>Tipo di elemento</b> <i>Type of element</i>	Pannello fonoassorbente in fibra di poliestere rivestito su ambo i lati con tessuto in poliestere <i>Sound-absorption polyester fiber panel with polyester fabriccover on both sides</i>
<b>Spessore</b> <i>Thickness</i>	30 mm
<b>Peso per unità di superficie</b> <i>Mass per area unit</i>	2,5 kg/m <sup>2</sup> (tessuto / fabric 330 g/m <sup>2</sup> )
<b>Prestazioni / Performances:</b>	
<b>4.4.2 Reazione al fuoco</b> <i>4.4.2 Reaction to fire</i>	<b>classe / class B-s2, d0</b>

Prima emissione / First issue: 03/07/2020  
Ultima emissione / Last issue: //  
Scadenza / Expiring: 02/07/2025

Ing. P. Fumagalli  
B.A. Prodotto/Product

